

PRESTANDEKLARATION

14.02.2014

Försäkran om överensstämmelse med EN 12101-2

1. Tillverkare av produkten, produktionsplats:
Nytec Plast AB; Skruvgatan 1, 33333 Smålandsstenar
MERCOR SA; ul. Grzegorza z Sanoka 2; 80--408 Gdańsk
MERCOR SA; ul. Kwarcowa 3A, 83--031 Łęgowo, Polen
2. Byggnadsprodukt:
KlarVent Brandventilator för utsugning av brandrök & värme

Nytec Plast AB; Skruvgatan 1, 33333 Smålandsstenar
3. Destination och syfte med produkten. Brandventilatorer används för utsugning av rök och värme från byggnaden vid brand för att på så sätt underlätta för människor att ta sig ut. Det underlättar även för Räddningstjänsten vid brandbekämpning.
4. Teknisk specifikation: Harmoniserade normen EN12101-2:2003
5. Deklarerade produktparametrar och funktioner:
 - Öppningstid (full vinkel): upp till 60 sek
 - Tillförlitlighet Re 50
 - Aerodynamisk yta:
100 x 100 och sarghöjd 30 cm är $A_a = 0,64 \text{ m}^2$
 - Snöbelastningsklass max SL 550
 - Motstånd mot låga temperaturer: T (-25)
 - Vindbelastningsmotstånd WL 1500
 - Högtemperaturmotstånd: B 300

Namn på certifieringsorganisation:

Auktoriserad certifieringsenhet nr 1396

FIRES

Osloboditeľov 282

059 35 Batizovce

Certifikatnummer 1488-CPD-0151/W

Vi förklarar härmed att byggnadsprodukt: **KlarVent Brandventilator** är utformad i enlighet med den tekniska specifikation som beskrivs i punkt 4.

Giayoli

Billy Nyquist

Nytec Plast AB

Skruvgatan 1 Smålandsstenar, 33333
0371-335 90 | www.nytec.se

